



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта tond-s.log@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 192/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению –

Тыгишская средняя общеобразовательная школа (МАОУ – Тыгишская СОШ),

ИНН 6605006489, юридический адрес: 623501, Свердловская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Юбилейная, дом 99

в лице директора Пермикиной Дарьи Евгеньевны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 192 от «09» декабря 2021 года

в период с «14» декабря 2021г., с 13 час. 00 мин. по «22» декабря 2021 г., до 15 час. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МАОУ - Тыгишская СОШ Пермикина Дарья Евгеньевна и ответственным лицом за пожарную безопасность.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери в помещения хранения спортивного инвентаря, лабораторий химии и физики, расположенных на первом этаже здания, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23 и 24.; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.6.4.	01.11.2022 года	
2.	Складское помещение архива, расположенные на первом этаже здания, отделить от общего коридора противопожарными перегородками первого типа и противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23 и 24.; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.6.4.	01.11.2022 года	
3.	В помещении спортивного зала элементы потолочного перекрытия выполнить с пределом огнестойкости не менее чем REI-45.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.11.2022 года	

		<i>безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 58 часть 1 и 2. ст. 87 часть 1 и 2 Таблица, 21.</i>		
4.	Для покрытия пола в зальном помещении столовой, в котором располагается актовый зал, расположенного на первом этаже здания, запретить применение горючего материала (старый линолеум) Для покрытия пола применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ-2.	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 29.</i>	01.11.2022 года	
5.	В общем коридоре второго этажа левого крыла здания демонтировать непроектные металлические перегородки и запретить хранение мебели, выполненной из горючего материала в организованном классе на путях эвакуации	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 ж). п. 23. п. 25. п. 27 б). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28.</i>	01.11.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог,
ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области,
капитан внутренней службы Бунаков Р.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Директор МАОУ – Тыгишская СОШ
Пермикина Дарья Евгеньевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575952

Владелец Пермикина Дарья Евгеньевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022