

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
Тыгшская средняя общеобразовательная школа
(МАОУ-Тыгшская СОШ)

Утверждено:

Директор МАОУ – Тыгшской СОШ
Д.Е. Пермикина



Отчет об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери в помещения хранения спортивного инвентаря, лабораторий химии и физики, расположенных на первом этаже здания, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23 и 24.; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.6.4.	01.11.2022 года	Двери в лабораториях химии и физики, расположенных на первом этаже здания, будут вставлены в рамках проекта «Точка роста». Дверь в помещении хранения спортивного инвентаря установим, когда будет финансирование. Необходимо 51000 рублей.
2.	Складское помещение архива, расположенные на первом этаже здания, отделить от общего коридора противопожарными перегородками первого типа и противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23 и 24.; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.6.4.	01.11.2022 года	Необходима смета
3.	В помещении спортивного зала элементы потолочного перекрытия ¹	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020	01.11.2022 года	Необходима смета

	выполнить с пределом огнестойкости не менее чем REI-45.	года № 1479) п. 25. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 58 часть 1 и 2. ст. 87 часть 1 и 2 Таблица, 21. закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 58 часть 1 и 2. ст. 87 часть 1 и 2 Таблица, 21.		
4.	Для покрытия пола в зальном помещении столовой, в котором располагается актовый зал, расположенного на первом этаже здания, запретить применение горючего материала (старый линолеум) Для покрытия пола применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ-2.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 29.	01.11.2022 года	Необходима смета
5.	В общем коридоре второго этажа левого крыла здания демонтировать непроjektные металлические перегородки и запретить хранение мебели, выполненной из горючего материала в организованном классе на путях эвакуации	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 ж), п. 23. п. 25. п. 27 б). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28.	01.11.2022 года	Металлические перегородки в общем коридоре второго этажа левого крыла здания будут демонтированы летом рамках проекта «Точка роста»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491618

Владелец Пермикина Дарья Евгеньевна

Действителен с 20.01.2023 по 20.01.2024